





## KONSTRUKCJA PODESTU TECHNICZNEGO

## CZOPUCH KOMINA




## POSTAWA KOMINA



UWAGI:

1. STAL PROFILOWA S235 płaskowna SA 2,5 2-krotnie gruntowana, zabezpieczona antykorozyjnie farbami w kolorystyce RAL 7040
2. Wszystkie nieoznaczone spoiny czofowe wykonać na pełny przetop.
3. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe należy wykonać jako  $a=0.7*t$ ,  
t-grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Kosz kotwiący wg rysunku wykonawczego fundamentów K1.6
5. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji komina wg. projektu wykonawczego wybranego producenta komina.  
Zmiany w projekcie konstrukcji podstaw i drabin należy uzgodnić z projektantem i inwestorem



 <b>STUDIO ARCHITEKTURA</b> Piotr Ćwirko	<b>STUDIO ARCHITEKTURA Piotr Ćwirko</b> 47-300 Krapkowice ul. Pruska 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 466; e-mail: biuro@studioarchitektura.com		(Wariant): <b>KONSTR</b>	
	Treść rysunku: <b>KONSTRUKCJA KOMINA SPALINOWEGO</b>		Skala: <b>1:50</b>	Numer rysunku: <b>K6.2</b>
Obiect: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrze, ul. Wołności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4362/164; 4375/64; 4380/64, 4382/64, obręb: Zabrze; 11)	Rozbórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w budowlę budynku maszyny parowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników ciepła - woda / SLW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.		Etap: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Data: <b>04.2017 r.</b>
Inwestor:	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59			
Adres budowy:	Zabrze, ul. Wołności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zabrze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze			
Autor konstrukcji:	mgr inż. Tomasz Wengel	nr uprawnień OPL/0949/PWOK/13	Podpis:	
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr uprawnień 69/2000/Qp	Podpis:	