

LEGENDA SYMBOLI:

- zespół transformatorowy - ZT 2×2 05/231/231 (500/231/231 V, 2x2 kVA, IP54)
- oprawa świetlówkowa typu OLR-2 z świetlówkami kompaktowymi DULUX L36W/21 lub PL-L 36 W/840
- przewód ekranowany górniczy YnHOGY 3*2,5+2,5+2,5mm

Uwaga:
W miejsce w/w aparatury można zastosować inną o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych

500 V, 230 V, 24 V - układ sieciowy IT
System uziemiających przewodów ochronnych
i ciągła kontrola stanu izolacji

Lp.		Imię i Nazwisko	Data	Podpis
3				
2	Sprawdził	mgr inż. L. Biolik	08.2015r	
1	Opracował	mgr inż. A. Dereń	08.2015r	

Elektrometal SA

Podziałka	Materiał	Masa	Nazwa rysunku
1:100	-	-	Plan instalacji oświetleniowej

Należy do: **PT/Guido/43/2015**

Numer załacznika: 8

Nazwa pliku: SKL-Z_elektr_31-08-15r.dwg