


WENTYLACJA NAWIEWNA DO PALNIKA-ZAŁĄCZNIK DO OPISU

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU



ELEMENTY WN4 DOSTOSOWAĆ
DO WYMIARÓW NAGRZEWNIC

- WN1 czerpnia dachowa 630x400 A/I
- WN2 podstawa dachowa
- WN3-1 prostka 630x400 ustalić na montażu
- WN3-2 prostka 630x400 l=1000
- WN3-3 prostka 630x400 l=260
- WN3-4 prostka 630x400 l=600
- WN3-5 prostka 630x400 l ustalić na montażu
- WN 4-1 dyfuzor asymetryczny 400x630/ 575x630 l=200
- WN 4-2 dyfuzor symetryczny 575x630/575x524 l=200
- WN 4-3 -redukcja symetryczna 575x524/575x400 l=200
- WN 4-4 dyfuzor asymetryczny 575x400/630x400
- WN 4-5 prostka 575x524 l-ustalic na montażu
- WN 5 trójnik 630x400/630x400
- WN6 kolano 630x400/630x400/100
- WN 7-1 redukcja asymetryczna 630x400/380x400 l=560
- WN 7-2 redukcja asymetryczna 380x400/380x220 l=200
- WN 8 prostka 380x220 l=1200-1250
- WN9 kolano 380x220/380x220/100
- WN 10 skrzynka przyłączna do palnika
- NP I, NP II -nagrzewnica dwurzędowa nr 3 575x524/130

<div><div><div>STUDIO</div><div>ARCHITEKTURY</div><div>Piotr Ćwirko</div></div><div>47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div></div>		Branża: INST. -TECH.	
Treść rysunku: WENTYLACJA NAWIEWNA DO PALNIKA - ZAŁĄCZNIK DO OPISU			
Objekt: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrze, ul. Wolności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m.2; obręb: Zaborze; 11) Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.		Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59	
Adres budowy:		Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze	