Granica działki

GRANICA

UWAGA
w projekcie części konstrukcyjnej zmiana lokalizacji filarów żelbetowych; ewentualnie podjęcie decyzji o lokalizacji filarów w pierwotnie zaprojektowanym miejscu. możliwe będzie po wykonaniu stosownych odkrywek

Rysunek zagospodarowania terenu z omitetru – rysunki :T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T16; T17; T24;

Rysunek repliki Wyłotu Sztolni – rysunki T11; T12; T13; T14; T15; T19

oś odtworzonego wyłotu sztolni

Wykonać zgodnie z rys. konstrukcji

istniejący kanał sztolni

Zagospodarowanie pomieszczeń związanych z zakończeniem trasy kolejki podziemnej według wytycznych zawartych w dokumentacji dotyczącej części podziemnej

sugerowana lokalizacja rozdzielni

Stalowe drzwi

bocznica

odbojnica

Ekran

PROJEKTOR

Rys. A15; A16

Rys. A17; A18; A19;A20;A21

Rys. 23

Rys. A1; A2;A3; A4;A5

Rys. A7; A8;A9; A10

Rys. A11 A12;A13; A14

Rys. A22 A23

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Załącznik nr 5

zakres opracowania

-1.1	Klatka ewakuacyjna	-1.6	WC. damski	-1.11	Wejście na peron
9,22 m2	Pos. ceramiczna	7,70 m2	Pos. ceramiczna	30,00 m2	Beton zacierany na gładko
-1.2	Pom. gospodarcze	-1.7	WC.niepełnosprawny	-1.12	Peron. Bocznica. Lącznik
3,40 .m2	Pos. ceramiczna	4,20 m2	Pos. ceramiczna	212,50 m2	Beton zacierany na gładko
-1.3	Komunikacja	-1.8	Pom. porządkowe	-1.13	Pom. techniczne/ klimatyzatornia
38,47 m2	Pos. ceramiczna	2,10 m2	Pos. ceramiczna	24,15 m2	Beton zacierany na gładko
-1.4	Pom. techniczne/ zaplecze	-1.9	Magazyn odzieży ochronnej	-1.13a	Pom. techniczne/ serwerownia
10,00 m2	Pos. ceramiczna	9,65 m2	Pos. ceramiczna	18,73 m2	Beton zacierany na gładko
-1.5	WC męski	-1.10	Pom. techniczne	-1.14	Kotłownia
9,30 .m2	Pos.ceromiczno	12,65 m2	Beton zacierany na gładko	26,42 m2	Beton zacierany na gładko
				-1.15	Pom. techniczne przepompownia
				4,35 m2	Beton zacierany na gładko

Uwaga:
Rysunek należy rozpatrywać projektem konstrukcyjnym oraz z rysunkami szczegółowymi A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; A19; A20; A21; A22; A23 23; i rysunkami terenu T1 – T33

W ścianach żelbetowych pionic pręty ø 12 co 25cm. w dwóch płaszczyznach, zakotwić przynajmniej 1 50cm w stropie.

UWAGA, ELEMENTY STALOWE ŚCIANY RYGLOWEJ MAJĄCE KONTAKT Z TERENEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DWUWARSTWOWĄ POWŁOKĄ NA BAZIE MODYFIKOWANEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO STOSOWANIA NA POWIERZCHNIACH STALOWYCH ZAKOPANYCH W ZIEMI LUB ZATOPIONYCH W WODZIE

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY CHEMII BUDOWLANEJ (IZOLACJE, USZCZELNIENIA, IMPREGNATY, ŚRODKI GRUNTUJĄCE ITD.) MUSZĄ BYĆ DOBIERANE I STOSOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI I SPECYFIKACJAMI PRZYJĘTEGO SYSTEMU

Dokumentacja powykonawcza

BRUS. ŁACHOWICZ-ARCHITEKCI

RZUT PIWNICY

4

1:50