



1. Średnice otworów w tamie dobrać odpowiednio do zastosowanych uszczelnień
2. Rurociąg mocować w kanale wodnym co 6m
3. Rurociąg Ø90 mm powinien być w kolorze czarnym

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Symbol dokumentacji	EP7-15-03/M	
Opracował	inż. T. Kotela		02.2017.		Nr rys. Nr / ilość arkuszy	<div>PROJEKT  INWESTOR GUIDO</div>	
Projektował	inż. T. Kotela		02.2017.				
Sprawdził	mgr inż. P. Pluta		02.2017.				
Obiekt	Wyrobyiska kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej				SKALA		
Temat	Trasa rurociągu w wyrobiskach GKSD				FORMAT		