



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej
ul. 1go Maja 374, 41-700 Ruda Śląska
tel. (32) 244 36 05
fax (32) 244 36 08

**Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu**
ul. Jodłowa 59
41 – 800 Zabrze

Wasz znak:
Nasz znak: Z-15-432-1-24/14

Ruda Śląska. 09.01.2014r

Dot.: zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową parkingu na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.01.2014r w sprawie jak wyżej informujemy, że na planie sytuacyjnym naniesiono orientacyjnie przebieg sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia. Planowana budowa parkingu koliduje z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia. Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej wyraża zgodę na budowę parkingu pod następującymi warunkami :

Sieć gazową niskiego ciśnienia (naniesiona na planie sytuacyjnym kolorem pomarańczowym) należy przebudować poza obrys projektowanej inwestycji. Zakres przebudowy powinien obejmować odcinek od pkt A do pkt B. Sieć gazową należy zaprojektować zgodnie z „ Jednolitymi zasadami projektowania, budowy i odbioru gazociągów PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu ” do pobrania - adres: <http://www.osd.pgnig.pl/gosd/przetargi>. Przebudowę gazociągu należy zaprojektować z rur DN 110PE , przyłączy gazu z rur DN 63 PE szeregu SRD 11 klasy 100 RC . Wszelkie koszty związane z wykonawstwem oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej ponosi inwestor. Projekt techniczny przebudowy sieci gazowej opracowany przez uprawnionego projektanta należy uzgodnić z Rozdzielnią Gazu w Rudzie Śląskiej. Posadowienie sieci gazowej należy określić poprzez dokonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.

Parking należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej (kostka brukowa, żwir itp.)

Po zakończeniu robót należy zachować istniejącą niweletę terenu tj. zapewniającą normatywne przykrycie gazociągu wynoszące 0,8m – 1m.

Przy pracach w obrębie istniejących sieci gazowych należy uwzględnić następujące odległości :

- poziome zgodnie z **DZ. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640**
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**

Wszelkie prace prowadzone w rejonie sieci gazowej nie mogą stwarzać zagrożenia dla prawidłowej eksploatacji gazociągu. Prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela.

W przypadku niezachowania normatywnego przykrycia gazociągu, oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić do naszego zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

Jednocześnie informujemy, że na załączonym planie sytuacyjnym nie eksploatujemy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrze.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres jednego roku licząc od daty niniejszego pisma

Z poważaniem

Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej
Kierownik
Franciszek Pigulski

kopia: RG Ruda Śląska



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 374, 41-800 Ruda Śląska
tel. 32 244 36 05, faks 32 244 36 08
rg.rudaslaska@gsgaz.pl

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
41-800 Zabrze

Wasz znak:

Ruda Śląska 29.01.2014

Nasz znak: Z-15-432-22-286/14

Dot.: uzgodnienia przebudowy trasy sieci gazowej, w związku z budową parkingu na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy że:

- Akceptujemy trasę przebudowy sieci gazowej.
 - Na odejściu przyłącza gazu – tj. w miejscu redukcji gazociągu DN100/63, proszę zaprojektować zasuwę kolnierзовą klinową DN50, odcinającą przyłącze gazu.
 - Projekt przebudowy sieci gazowej, należy opracować zgodnie z „Jednolitymi zasadami projektowania, budowy i odbioru gazociągów w PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu”.
Do pobrania – adres: <http://www.gsgaz.pl/przetargi>.
 - Pozostałe warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami, tel.: kontaktowy 32 244 36 05, dział techniczny.
 - Projekt przebudowy sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.
 - Wszelkie prace związane z przebudową sieci gazowej Inwestor wykona na własny koszt.
- Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat od daty wydania niniejszego pisma

Z poważaniem
Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej
Kierownik
Franciszek Pięć
Franciszek Pięć