

## **OPINIA NR 17/2014**

uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowej lokalizacji elementów urządzeń inżynierskich

**PRZEDMIOT UZGADNIANIA** Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej oraz sieci rurowej dla budowanego parkingu działki nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71 przy ul.3 Maja 91 wZabrze.

**OBIEKT** Zabrze  
ul. 3 Maja 91

**OZNACZENIE ARKUSZY MAP** 6.130.28.11.1.1, 6.130.28.11.1.2,

**ZLECENIODAWCA** MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU 41-800 ZABRZE JODŁOWA 59

**ZLECENIE NR** WG.6630,17.2014

### **USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ**

Uwagi jednostek branżowych są wyszczególnione w załączniku do niniejszej opinii w punktach: 1, 6, 8, 14, 20,

### **UWAGI DODATKOWE**

1. W trakcie realizacji inwestycji należy:

- zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz.U.Nr 100 poz.1086 z późniejszymi zmianami./

wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić mapy znajdujące się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu

- wyłączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.

3. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lata od daty wydania opinii z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa §13 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455)..


4. O całkowitym zakończeniu w terminie względnie nie przystąpieniu do realizacji dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralną częścią opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa

# ZAŁĄCZNIK DO OPINII

Skład osobowy oraz uwagi Zespołu Uzgadniającego

do opinii nr. *17/2014*.... z dnia 24 Styczeń 2014

Nr	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko podpis
1	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zabrze ul. Wolności 215	Uzgodnia się z uwagami: - skrzyżowania oraz złączenia projektowanych i istniejących sieci wodociągów należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami PN - przed rozpoczęciem robót ziemnych w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz prowadzić je pod naszym nadzorem - kolizujące urządzenia należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora. a w przypadku przebudowy należy uzgodnić z Zarządem Przedsiębiorstwa	mgr inż. B. Wilewska-Pala  Adrian Fröhlich  <i>Grażyna Tyrka</i>
2	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Zabrze ul. Goethe'go 3	<i>Bez uwag! Zakończenie i umiędziodzielenie kabla SN, r/r z siecią ciepłowniczą kabie prowadzić zgodnie z przepisami o nacił. 2 m zabezpieczyć nową ARO. 2 kable należy do 2PECSp. 200 na czas wyk. robót.</i>	mgr inż. Jadwiga Gadulska  Bożena Kocialska
4	Telekomunikacja Polska Obszar Pionu Sieci w Katowicach Dział Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych w Gliwicach		Roman Treffon  Bożena Popek  Mirosław Migasik  Adam Górski
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Wydz. Obsługi Sieci ul. Mikulczycka 5	<i>Bez uwag</i>	Franciszek Pigula  Jacek Król  Anna Lisiek <i>Musi</i>
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej ul. 1-go Maja 374	<i>Uzgodniono zgodnie z pismem z dn. 9.01.2014 nr L-15-432-1-24/14</i>	Franciszek Pigula  Anna Lisiek <i>Musi</i> Jacek Król
7	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Nr 4 ul. Chorzowska 150 44-100 Gliwice	<i>Bez uwag! W zakresie opracowania i montażu 98% w przypadku nowych, remontowanych torowisk tramwajowych. W przypadku konieczności naprawy w zakresie remontowanego torowiska należy uzgodnić z Tramwajami Śląskimi S.A. Ciepłota, ul. Inwentykarska 5</i>	Marcin Wojciechowski  Adam Zadorożny <i>Czesław Szlenk</i> Grzegorz Woźniak

Nr	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko
8	TAURON Dystrybucja Oddział Gliwice	Jazdźnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazano jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do prac należy podpisać porozumienie koordynacyjne zgodnie z Wytycznymi zawartymi w zd. 12.01.2014 r. pismo znak TDS 1524/MB0/005/002561/01/2014	Dariusz Maleński TAURON Dystrybucja S.A. Roman Pietrek Roman Pietrek Tomasz Moj
10	Urząd Miejski w Zabrze Wydział Infrastruktury Komunalnej	Lokalizacja punktów umieszczenia do budowy zgodnie z warunkami cydraminym MB 04 pismo z dn. 28.11.2014 r. znak DR. 7012.1.1.2014 MB	mgr inż. Łukasz Petela mgr inż. Barbara Twardosz-Michniewska Gabriela Burdzińska
11	Urząd Miejski w Zabrze Wydział Budownictwa	Bez uwagi	mgr inż. Katarzyna Wojcik mgr inż. arch. Katarzyna Maciejewicz
12	VECTRA Investments 41-800 Zabrze ul. Rosevelta 94		Adam Kurosz Andrzej Baron Krzysztof Stach
14	Urząd Miejski w Zabrze Wydział Ekologii	WYMAGA KRYTERIA REZERWNA NA WZGLĘD STOSUNKU DO UZYSK. POW. WIA BUDOSTY W TUT. WYDZIALE	mgr inż. Jolanta Błaszczak Tadeusz Nocuń