

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Eksploatacji Sieci
tel. (32) 398 52 60
fax (32) 398 52 70

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
41-800 Zabrze

Wasz znak:
Nasz znak: CTEE-33-502/110/14

Zabrze, 21.03.2014 r.

Dot.: uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej n/c w związku z budową parkingu na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 03.03.2014r. w sprawie j.w zawiadamiamy, że projekt został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Sieci gazową wykonać z rur uzgodnionych niniejszym projektem.
2. Rury polietylenowe powinny posiadać Opinię Techniczną dotyczącą możliwości stosowania na terenach górniczych oraz certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa.
3. Wykonawca winien opracować karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i uzgodnić je z Działem Eksploatacji Sieci w Zabrzu.
4. Gazociąg oznakować zgodnie z ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011.
5. Elementy stalowe zabezpieczyć powłoką antykorozyjną klasy C30 zgodnie z PN-EN 12068.
6. Zabudować złącza PE/stal spełniające wymogi ST-IGG-1101:2011.
7. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz ustalić kolejność prowadzenia prac.
8. Przekazanie placu budowy- dot. budowy parkingu powinno odbyć się w obecności przedstawiciela Rozdzielni Gazu.
9. Włączenie do czynnej sieci gazowej wykona Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej na zlecenie i koszt Inwestora.
10. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca skontaktuje się z Rozdzielnią Gazu w Rudzie Śląskiej, celem uzyskania plików wzorcowych zawierających słownik i wzory warstw, potrzebne do wykonania prac geodezyjnych i powykonawczych.
11. Ponadto informujemy że: wykonana przebudowa gazociągu nie zostanie przyjęta na nasz majątek dowodem PT, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych, koszt wykonania robót na sieci gazowej powiększają wartość inwestycji, dla której roboty były wykonane.
12. Wszelkie prace związane z przebudową gazociągu Inwestor wykona na własny koszt.

Prace prowadzone w pobliżu gazociągów prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz według uzgodnionej z nami dokumentacji. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając imię i nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca lub inwestor (powołując się na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakości robót, przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości jak również na wykonanie połączenia z siecią istniejącą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Odpis pisma prosimy dołączyć do projektu.

Z poważaniem


Dział Eksploatacji Sieci


Rafał Kurek

Załącznik: 1 egz. PW

Kopia: RG Ruda Śląska + 1 egz. PW,
CTEE-33