

do: Zapytania ofertowego MGW.DGiM.711.22.32019.MW, ZPP/4126/2019 z dnia 14.11.2019r.
pn. „Wykonanie przyłącza awaryjnego zasilania przy ul. Jodłowej 59”.

Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru

Lp.	Nazwa		ilość
1	Obudowa termoutwardzalna INCOBEX z kieszenią kablową i fundamentem - SSTN 80x84/32 + KKN + FTN	szt.	1
2	Płyta montażowa izolacyjna PMN 77x78	szt.	2
3	Przełącznik źródła zasilania PRZK80	szt.	1
4	Rozłącznik bezpiecznikowy NH00	szt.	1
5	Wkładka bezpiecznikowa gG/gL 50A	szt.	3
6	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B6A CLS6-B6/3P	szt.	3
7	Przełącznik kontroli fazy, styk 1Z, CZF-B	szt.	2
8	Automatyczny przełącznik faz PF-431	szt.	1
9	Lampka sygnalizacyjna tablicowa, źródło światła LED, 230V	szt.	2
10	Łącznik mocujący M22-A	szt.	2
11	Dioda LED M22-LED-G	szt.	2
12	Kabel YLY 5x16	mb	10
13	Przewód YLYżo 3x2,5mm ²	mb	500
14	Listwa zasilająca RACK 19"	szt.	4